

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata

☒ 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. ☎: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu

S Ü R G Ő S S É G I ELŐTERJESZTÉS

Nagycenk, Rákóczi utca-Dózsa körút útburkolat felújítása (pótmunka)

9. NAPIRENDI PONT

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. február 28-án meghozott **23/2024. (II.28.) önkormányzati határozatában** elhatározta a Nagycenk, Rákóczi utca - Dózsa körút útburkolat felújítását, szélesítését. A kiküldött ajánlattételi felhívás alapján a Duna Aszfalt Zrt. (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.) ajánlatát fogadta el a képviselő-testület 39.188.329 Ft + Áfa összegben. A vállalási határidő: 2024. június 30.

A munkaterület 2 hete átadásra került a kivitelező részére, de a munkaterület átadásnál a Soproni Vízmű Zrt. előírta , hogy 6 db aknafedlapot cserélni kell Soproni Vízmű logós DN600,D400 KN-es aknafedlapra.

Ez a fedlap csere, mivel az eredeti terven nem szerepelt, ezért igazolt pótmunka, amire árajánlat kérés került (***1. számú melléklet***) kiküldésre, és a Soproni Vízmű az 1. számú melléklet szerinti árat adta, mely 108.944 Ft + Áfa/db.

Javaslom, hogy közvetlenül vásároljuk meg a Soproni Vízmű Zrt-től az előírt fedlapokat, a Duna Aszfalt Zrt. vállalta a beépítést (külön összeg nélkül) , így külön szerződés módosítás sem szükséges.

...../2024.... önkormányzati határozat

Nagycenk, Rákóczi utca-Dózsa körút útburkolat felújítása

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Soproni Vízmű Zrt által előírt követelmény (Nagycenk, Rákóczi utca-Dózsa körút útburkolat felújításánál fedlapok cseréje) teljesítése céljából az árajánlat szerint 108.944 Ft + Áfa/db összegben megvásárolja a Soproni Vízmű Zrt-től az előírt fedlapokat.

A fedlapok cseréjét a kiválasztott kivitelező külön díjazás nélkül biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza Csorba János polgármestert a megvásárlás lebonyolítására.

Felelős: Csorba János polgármester

Határidő: azonnal

Nagycenk, 2024. 04.23.




Csorba János
polgármester

SZÉKHELY: 9400 Sopron, Bartók Béla utca. 42.
TELEFON: 99/519-100*
HONLAP: www.sopronivizmu.hu

NYILV. BÍRÓSÁG: Győri Törvényszék Cégbírósága
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 08-10-001717

1.11

Ezen elektronikus levélben foglalt adatok bizalmasak, kizárólag a címzett(ek)nek szólnak, és nem jelentenek a Soproni Vízmű Zrt. részéről kötelezettségvállalást, kivéve ha a címzett(ek) és a Soproni Vízmű Zrt. erről írásban eltérően állapodtak meg.

From: Németh Valentin <nemeth.valentin@sopronivizmu.hu>
Sent: Friday, April 19, 2024 12:47 PM
To: Kissné Fejes Ilona <kissne.fejes.ilona@sopronivizmu.hu>
Subject: RE: Nagycenk, Dózsa körút-Rákóczi utca útburkolat felújítása

Szia Ilona!

Egyeztettem Interexxel vásárolhat tőlük a Dunaaszfalt.
108.944 Ft + ÁFA/db.
Ha jönnek a fedlapért bélyegzőre lesz szükség és az interex számlázza majd ki nekik.

Üdvözlettel:
Valentin

Németh Valentin
készletgazdálkodási csoportvezető

*Telefon: 99/519-150
Mobil: 20/398-0317*

SOPRONI VÍZMŰ ZRT.

SZÉKHELY: 9400 Sopron, Bartók Béla utca. 42.
TELEFON: 99/519-100*
HONLAP: www.sopronivizmu.hu

NYILV. BÍRÓSÁG: Győri Törvényszék Cégbírósága
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 08-10-001717

Ezen elektronikus levélben foglalt adatok bizalmasak, kizárólag a címzett(ek)nek szólnak, és nem jelentenek a Soproni Vízmű Zrt. részéről kötelezettségvállalást, kivéve ha a címzett(ek) és a Soproni Vízmű Zrt. erről írásban eltérően állapodtak meg.

From: Kissné Fejes Ilona <kissne.fejes.ilona@sopronivizmu.hu>
Sent: Friday, April 19, 2024 10:56 AM
To: Németh Valentin <nemeth.valentin@sopronivizmu.hu>
Subject: FW: Nagycenk, Dózsa körút-Rákóczi utca útburkolat felújítása

Kedves Valentin!

A segítségedet kérem a fedlapokkal kapcsolatban. Továbbítom a levelet.

Köszönettel:

Kissné Fejes Ilona
projektmérnök

*Telefon: 99/519-250
Mobil: 30/823-8494*

SOPRONI VÍZMŰ ZRT.

SZÉKHELY: 9400 Sopron, Bartók Béla utca. 42.
TELEFON: 99/519-100*
HONLAP: www.sopronivizmu.hu

NYILV. BÍRÓSÁG: Győri Törvényszék Cégbírósága
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 08-10-001717

Ezen elektronikus levélben foglalt adatok bizalmasak, kizárólag a címzett(ek)nek szólnak, és nem jelentenek a Soproni Vízmű Zrt. részéről kötelezettségvállalást, kivéve ha a címzett(ek) és a Soproni Vízmű Zrt. erről írásban eltérően állapodtak meg.

From: Tóth Dániel <toth.d@dunaaszfalt.hu>
Sent: Friday, April 19, 2024 9:11 AM
To: Kissné Fejes Ilona <kissne.fejes.ilona@sopronivizmu.hu>
Cc: Kiss Sándor <kiss.sandor@dunaaszfalt.hu>

Subject: Re: Nagycenk, Dózsa körút-Rákóczi utca útburkolat felújítása

Kedves Ilona!

Ezúton kérném szíves segítségét, hogy a cserélni szükséges Soproni Vízmű logós 6db DN600, D400 KN -os aknafedlapokra ajánlatotokat megküldeni szíveskedj.

Köszönettel:

Tóth Dániel

2024. ápr. 9. dátummal, 13:37 időpontban Kissné Fejes Ilona <kissne.fejes.ilona@sopronivizmu.hu> írta:

Kedves Dániel!

A tárgyi kivitelezéshez adott nyilatkozatunk szerint a munkaterületen elhelyezkedő víziközművek felszíni műtárgyait (aknafedlapok, tolózárszekrények) az új burkolat szintjéhez kell igazítani társaságunk technológiai előírásainak megfelelően. A mai bejáráson az útépités során érintett tisztító aknákat és tisztító felállásokat ellenőriztük.

Az alábbi megállapításokat tesszük:

1. Nagycenk, Dózsa körút 9. előtti aknafedlap szintbe emelését aknaszűkítő elem cseréjével, szintbeállító gyűrűvel és DN 600 mm átmérőjű, közúti teherbírásnak megfelelő D400 kN-os szürkeöntvény, „Soproni Vízmű” logós kivitelű fedlap beépítésével kell végrehajtani, melyet csillapító betétrel kell kialakítani.
2. Nagycenk, Dózsa körút 15. előtti tisztító felállás szintbe emelését a meglévő áttolóba való PP cső (DN 150 mm adalékmentes, 100% PP alapanyagú PP SN10-es merevségű) elhelyezésével kell elvégezni, csővég lezárására a meglévő tokelzárót kell tenni. A keret és a tokelzáró között minimum 3 cm távolságnak kell lennie.
3. Nagycenk, Dózsa körút 21. előtti aknafedlap szintbe emelését az aknaszűkítő és az aknamagasító elem cseréjével, szintbeállító gyűrűvel és DN 600 mm átmérőjű, közúti teherbírásnak megfelelő D400 kN-os szürkeöntvény, „Soproni Vízmű” logós kivitelű fedlap beépítésével kell végrehajtani, melyet csillapító betétrel kell kialakítani.
4. Rákóczi út 9. előtti aknafedlap szintbe emelését aknaszűkítő elem cseréjével, szintbeállító gyűrűvel és DN 600 mm átmérőjű, közúti teherbírásnak megfelelő D400 kN-os szürkeöntvény, „Soproni Vízmű” logós kivitelű fedlap beépítésével kell végrehajtani, melyet csillapító betétrel kell kialakítani.
5. Rákóczi utca 23. előtti aknafedlap szintbe emelését aknaszűkítő elem cseréjével, szintbeállító gyűrűvel és DN 600 mm átmérőjű, közúti teherbírásnak megfelelő D400 kN-os szürkeöntvény, „Soproni Vízmű” logós kivitelű fedlap beépítésével kell végrehajtani, melyet csillapító betétrel kell kialakítani.
6. Rákóczi utca 37. előtti aknafedlap szintbe emelését aknaszűkítő elem cseréjével, szintbeállító gyűrűvel és DN 600 mm átmérőjű, közúti teherbírásnak megfelelő D400 kN-os szürkeöntvény, „Soproni Vízmű” logós kivitelű fedlap beépítésével kell végrehajtani, melyet csillapító betétrel kell kialakítani.
7. Rákóczi utca 51. előtti aknafedlap szintbe emelését aknaszűkítő elem cseréjével, szintbeállító gyűrűvel és DN 600 mm átmérőjű, közúti teherbírásnak megfelelő D400 kN-os szürkeöntvény, „Soproni Vízmű” logós kivitelű fedlap beépítésével kell végrehajtani, melyet csillapító betétrel kell kialakítani.
8. Rákóczi utca 65. előtti aknafedlap szintbe emelését, szintbeállító gyűrűvel kell kialakítani.

A kivitelezés során a tisztító aknák vízzáró kikenését el kell végezni, a vízzáró kikenés előtt ellenőrizni kívánjuk a szintbe emelés megfelelőségét.

Társaságunk műszaki követelménye a https://www.sopronivizmu.hu/uploads/letoltheto_dokumentumok/muszaki_kovetelmények/K%C3%B6vetelm%C3%A9nyek%20gravit%C3%A1vi%C3%B3s%20szennyv%C3%ADzelvezet%C5%91%20h%C3%A1l%C3%B3zatok%20%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9n%C3%A9l_2023.pdf oldalon elérhető.

Üdvözlettel:

Kissné Fejes Ilona
projektmérnök
SOPRONI VÍZMŰ ZRT.

*Telefon: 99/519-250
Mobil: 30/823-8494*